

Информация о качестве питьевой и горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Лесозаводского городского округа в 2022 году.

По результатам федерального социально-гигиенического мониторинга, проведенного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске», и производственного контроля качества питьевой воды, Лесозаводским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго» и ООО «Водоресурс» средние уровни показателей проб питьевой воды (холодной, горячей) за 2022 г., отобранных из водопроводных сетей и сооружений Лесозаводском городском округе соответствуют нормативам качества питьевой воды.

Качество питьевой воды микрорайона Юго-Западный г. Лесозаводск, подаваемой ООО «Восток инжиниринг» не соответствует нормативам питьевой воды по содержанию следующих показателей:

Для холодной воды, железа: 0,75 мг/дм³, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм³; Для горячей воды, подаваемой КГУП «Примтеплоэнерго»: железа: 1,4 мг/дм³, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм³

Администрацией Лесозаводского городского округа во исполнение обязанности по организации водоснабжения населения Лесозаводского городского округа, а также проведения мероприятий по улучшению качества питьевой воды для жителей микрорайона Юго – Западный в рамках соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Лесозаводского городского округа на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и администрацией Лесозаводского городского округа, заключила муниципальный контракт от 19.10.2021 № 319 на разработку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе МКР. Юго-Западный Приморского края». Подрядчик ООО «Проектное Бюро Алексея Кима», в лице генерального директора Дешпет Алексея Анатольевича. Цена контракта (цена работ) составляет: 11 969 637,70 рублей.

В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края».